

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

ul. 5 Stycznia 5
64-200 WolsztynPietrasiewicz
20.9.16
Wolsztyn, 16.09.2016 r.

OS.6341.48.2016

**DECYZJA**

Na podstawie art. 181 ust. 1, pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672) art. 122 ust. 1, pkt 1 i 3, art. 127 ust. 3, 5, 6 i 7, art. 131 ust. 1,2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), § 21 ust 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, złożonego dnia 16.08.2016 r.

orzekam

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu wolsztyńskiego:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:**a) wylot 1**

- lokalizacja: w km drogi 4+812,8, dz. nr 75/1 obręb Wieleń,
- odbiornik – Struga Kaszczorska
- współrzędne geograficzne - N: 51°57'7,749", E: 16°10'54,164",
- średnica - \varnothing 400 mm,
- rzędna dna – 60,20 m n. p. m,
- rzędna terenu- 60,07 m n. p. m,

b) wylot 2

- lokalizacja: w km drogi 4+804,0, dz. nr 75/1 obręb Wieleń,
- odbiornik - Struga Kaszczorska
- współrzędne geograficzne - N: 51°57'8,165", E: 16°10'54,269",
- średnica - \varnothing 300 mm,
- rzędna dna – 60,20 m n. p. m,
- rzędna terenu- 60,80 m n. p. m,

c) wylot 3

- lokalizacja: w km drogi 3+132,6, dz. nr 671 obręb Kaszczor,
- odbiornik - Struga Kaszczorska
- współrzędne geograficzne - N: 51°57'35,22", E: 16°9'42,6916",
- średnica - \varnothing 500 mm,
- rzędna dna – 59,75 m n. p. m,
- rzędna terenu- 60,58 m n. p. m,

d) wylot WP1

- lokalizacja: w km drogi 5+481,1, dz. nr 22 obręb Wieleń,
- odbiornik – rów przydrożny
- współrzędne geograficzne - N: 51°56'47,1924", E: 16°10'55,5635",
- średnica - \varnothing 200 mm,
- rzędna dna – 63,96 m n. p. m,

- rzędna terenu- 64,92 m n. p. m,

e) wylot WP2

- lokalizacja: w km drogi 5+545,5, dz. nr 22 obręb Wieleń,

- odbiornik – rów przydrożny

- współrzędne geograficzne - N: 51°56'45,5377", E: 16°10'57,2930",

- średnica - \varnothing 200 mm,

- rzędna dna – 64,29 m n .p. m,

- rzędna terenu- 65,30 m n. p. m,

e) wylot WP3

- lokalizacja: w km drogi 5+505,1, dz. nr 22 obręb Wieleń,

- odbiornik – rów przydrożny

- współrzędne geograficzne - N: 51°56'46,4879", E: 16°10'56,2157",

- średnica - \varnothing 200 mm,

- rzędna dna – 64,27 m n .p. m,

- rzędna terenu- 64,90 m n. p. m.

2. Likwidacja urządzenia wodnego:

- lokalizacja: w km drogi 3+132,9, dz. nr 671 obręb Kaszczor,

- współrzędne geograficzne - N: 51°57'35,22", E: 16°9'42,6916",

- średnica - \varnothing 500 mm,

- rzędna dna – 59,75 m n .p. m,

-

3. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wody i do ziemi

$Q_{h\ max} = 1073,49\ m^3/h,$

$Q_{\text{śr.dobowe}} = 76,92\ m^3/d,$

$Q_{\text{maxroczne}} = 11538,00\ m^3/r,$

$F_{\text{odwadniana}} = 2,2017\ ha.$

II. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi i do wody:

- zawiesina ogólna - $100\ mg/dm^3,$

- węglowodory ropopochodne – $15\ mg/dm^3.$

III. Zobowiązuję wnioskodawcę do:

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych.
2. Przeprowadzania dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzenia oczyszczającego i odnotowania czynności w zeszycie eksploatacji.
3. Partycypować w kosztach utrzymania Strugi Kaszczorskiej.
4. Wykonania analizy ścieków w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych 1 raz w roku (na zmianę: w jednym roku wiosną w drugim roku jesienią).

IV. Zastrzegam, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie nie narusza praw osób trzecich.

V. Ustalam ważność pozwolenia do dnia 15.09.2026r.

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa

w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, jeżeli adresat decyzji nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 do wody i do ziemi na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu wolsztyńskiego wystąpił Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51.

Do wniosku dołączono:


- operat wodnoprawny dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego”

Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, w Urzędzie Gminy w Przemyśle, oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy – Prawo wodne. W terminie określonym w obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi do wniosku.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Wolsztyńskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY
mgr inż. Aleksandra Żurek
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
2. WZMiUW w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
3. WIOŚ W Poznaniu Delegatura w Lesznie
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
5. Iwona Seidel
Wieleń, ul. Jeziorna 3
64-234 Przemyśl
6. Grażyna Działczyk
Wieleń, ul. Wczasowa 5,
64-234 Przemyśl
7. Elżbieta Działczyk
67-400 Wschowa, ul. Kilińskiego 7/2
8. Damian Działczyk
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 15a/2
9. aa

Niniejsza decyzja jest ostateczna
Od dnia 04.10.2016 podlega wykonaniu
Wolsztyn, dnia 09.11.2016
Podpis: mgr inż. Aleksandra Żurek
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska

Sprawę prowadzi:

Wanda Lisiewicz tel (68) 384 56 45

