

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

GK.6630.89.2017

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Waldemar Jakubowski	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Elzbieta Naskrętska	Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Robert Garncarek	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Tomasz Marszał	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Marcin Minnicki	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tomasz Ordon	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Marek Tomczak	Regionowy Oddział w Ostrowie Wlkp. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Kaliszu
David Świątek	Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu
Jerzy Urbanski	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. w Kaliszu
Dominik Górka	Netia S.A. W Warszawie Dział Urządzania Infrastruktury Sieciowej
Dominik Górka	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna Wysogotowo
Dominik Górka	INEA Spółka Akcyjna Wysogotowo

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

GK.6630.89.2017

Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia	
1. Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Kaliszu	Bez uwag.
2. Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu	Bez uwag.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Bez uwag.
4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.	Bez uwag.
Oddział w Poznaniu, Zakład w Kaliszu	
5. Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu	Bez uwag.
Region Dystrybucji w Kaliszu	
Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej.	
Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikię w trakcie prowadzenia robót, inwestor usunie własnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu szczegółów w Regionie Dystrybucji w Kaliszu.	
Należy wykonać przekopy próbne. Uzgodnienie dotyczy prac w pobliżu linii napowietrznych, przyłączy budowanych na zgłoszenie oraz elementów sieci elektroenergetycznej niewydocznieionych na mapach. Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, także w trakcie prowadzenia robót; zabezpieczyć urządzenia elektroenergetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów).	
Powiadomić Region Dystrybucji w Kaliszu o terminie rozpoczęcia prac.	
Pod liniami napowietrznymi prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych	
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19). § 55 ust.1.	