

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: **Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek ściekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiocie postępowania, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami), wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE 1:

Jaka jest dokładna ilość m³ do odebrania z każdego z separatorów i osadników oraz proszę o podanie dokładnych typów każdego separatora i osadnika?

ODPOWIEDŹ:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie informuje, że nie posiada danych dotyczących ilości m³ odbieranych z poszczególnych separatorów i osadników. Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe zlecane jest co najmniej raz w roku, ale Zamawiający nie wymaga podania danych dotyczących ilości odbieranych odpadów.

Typy separatorów i osadników:

1. Separator Koalescencyjny PSK KOALA KOMPACT NG 40/8000 zintegrowany z osadnikiem
2. Separator Koalescencyjny PSK KOALA KOMPACT NG 30/6000 oraz separator NG 50/10000 zintegrowany z osadnikiem
3. Separator Lamelowy STEJAX-O 40/400 zintegrowany z osadnikiem
4. Separator Lamelowy ACO L 10/100 zintegrowany z osadnikiem o poj. 3m² (2 szt.)
5. Separator Lamelowy ESL zintegrowany z osadnikiem poziomym (2 szt.)
6. Separator Koalescencyjny COALISATOR-OLEOPATOR-K WIELKOŚĆ NG 3-15 zintegrowany z osadnikiem