



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu**

WZDW.WZP.271-57/17

Poznań, dnia 09.06.2017r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 na odc. Tarce-Lubinina Mała**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie obmiaru w pozycji 8 przedmiaru „PRZEDMIAR\_REMONT\_443.pdf” tj. wyrażenia 0,1m x 351m. Przedmiar zakłada wg wyliczeń z TER ułożenie na długości 351 metrów - na szerokość 10cm – 15cm stabilizacji + 7 cm kruszywa + 3 cm podbudowy z BA (prawdopodobnie chodzi o poszerzenie). Zdaniem Wykonawcy ułożenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych na taką szerokość jest nie możliwe ze względów technologicznych. Wnosimy o poprawienie zakresu rzeczowego robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedstawia wyjaśnienia zapisu dla poz. nr 8 przedmiaru robót.

Suma powierzchni łąt bitumicznych remontu głębokiego według tabeli nr 2 wynosi 402,70 m<sup>2</sup>. Szerokość warstwy gruntu stabilizowanego cementem pod każdą łątą bitumiczną została zwiększona o 10 cm.

Zatem dla przykładu szerokość warstwy gruntu stabilizowanej cementem w km 10+452 wynosi 1,30 m (1,20 m + 0,10 m).

