



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu**

WZDW.WZP.271-12/16

Poznań, 25.02.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymisko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków – etap II od km 15+930,00 do km 16+270,00**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164). wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE 1:

Opis Techniczny, Przedmiar robót oraz Przekroje Normalne podają zastosowanie warstwy stabilizacji gruntu cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ natomiast SST D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w p. 1.3 podaje wykonanie warstwy $R_m=2,5\text{MPa}$ natomiast w p. 5.2. wymagania dla C1,5/2 wg WT5. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie, jaki rodzaj warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy zastosować.

ODPOWIEDŹ: Warstwę wzmacniającą podłoże należy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$.

PYTANIE 2:

SST rozdział D-05.03.13 Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa ścieralna podaje wymagania dla mieszanki AC 8 S 50170 KR 1-2 wg WT 2 2014. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 5 S 50/70 KR 1-2 wg WT 2014

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 5 S 50/70.

PYTANIE 3:

SST rozdział D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastyksowej SMA podaje zastosowanie mieszanki SMA 8 PMB 45/80-55 KR 3-4 wg WT 2 2014. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 wg WT 2 2014.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie mieszanki SMA 11 PMB 45/80 KR 3-4.

PYTANIE 4:

AD kosztorys ofertowy poz. nr 33. W pozycji tej jest kostka na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 2.5.3 jest kostka brukowa na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być podsypka.

ODPOWIEDŹ: W poz. 33 zastosować należy podsypkę cementowo- piaskową gr. 3 cm. W zał. poprawiony przedmiar i TER.

PYTANIE 5:

Brak pozycji związanych ze skropieniem nawierzchni - w związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy skropienie należy ująć we wszystkich pozycjach związanych z masą min. bitumiczną tj. poz. 31, 34, 35.

ODPOWIEDŹ: Skropienie emulsją asfaltowa należy ująć w cenie jednostkowej mieszanki mineralno- bitumicznej w poz. 31 i poz. 35.