



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu**

WZDW.WZP.271-92/17

Poznań, dnia 01.08.2017r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 odcinek granica województwa – Nowy Dwór.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:** Prosimy o jednoznaczne określenie jaką geosiatkę należy zastosować na w.w. zadaniu czy ma to być geosiatka szklana jak mówi zapis w TER czy szklano węglowa jak mówi SST?

**Odpowiedź:** Należy zastosować siatkę z włókien szklano-węglowych.

Jednocześnie informujemy, że w SST D-05.03.26 w pkt 1.3 Zakresu robót objętych w SST jest ilość 2505 m<sup>2</sup> a powinno być 16 375 m<sup>2</sup>.

W załączeniu przekazujemy poprawiony TER.

