



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 odcinek Trzcianka - Wrząca**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy D.04.08.01, pkt.2.6.1. Wskazano do zaprojektowania warstwy wyrównawczej asfalt modyfikowany PMB 25/55-60, natomiast do warstwy wiążącej zaproponowano lepiszcza zwykle 35/50 i 50/70. Z uwagi na niewielkie ilości warstwy wyrównawczej prosimy o ujednoczenie rodzaju asfaltu celem uproszczenia technologii produkcji, dowozu i wbudowania mieszanek. Proponujemy warstwę wyrównawczą wykonać z tej samej mieszanki, co warstwę wiążącą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej z tej samej mieszanki, co warstwa wiążąca.

Pytanie 2:

Dotyczy D.04.08.01. Specyfikację opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Nadmieniamy, że specyfikacje D.05.03.05a i D.05.03.13 również zostały opracowane w oparciu o wyżej rekomendowane dokumenty techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014.

Pytanie 3:

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.5.3, D.05.03.13, pkt. 5.2 . W przywołanych punktach SST znajduje się zapis: "Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 ". Zapis jest niezgodny z przywołanym w ST dokumentem WT2-2014. W instrukcji tej uwzględniono już błąd dozowania składników w Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w SST D.05.03.05a, pkt.5.3, D.05.03.13, pkt. 5.2 dotyczący minimalnej zawartości lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie). W załączeniu poprawione SST.

