



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu**

WZDW.WZP.271-49/17

Poznań, dnia 07.06.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 odcinek Drawsko – Wieleń  
od km 18+020 do km 20+870”**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:**

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.5.3, D.05.03.13, pkt. 5.2 . W przywołanych punktach SST znajduje się zapis: "Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 ". Zapis jest niezgodny z przywołanym w ST dokumentem WT2-2014. W instrukcji tej uwzględniono już błąd dozowania składników w Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający usunie zapis w SST D.05.03.05a, pkt.5.3, D.05.03.13, pkt. 5.2 dotyczący minimalnej zawartości lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie).

Zamieszczamy poprawione SST

