



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu**

WZDW.WZP.271-68/17

Poznań, dnia 28.06.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 197 Sławno - Waliszewo”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy wyrównawczej z AC16W,KR3-4 asfaltu 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem technicznym przywołanym w pkt.10.2, tj WT2-2010 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wyrównawczej z AC16W,KR3-4 asfaltu 35/50.

Pytanie 2:

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.13. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014.

