



WZDW.WZP.271-46/16

Poznań, 17.05.2016r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo w m. Grodzisk Wielkopolski, ul. Europejska”.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:** Oferent wnosi o sytuacyjne wskazanie (z podaniem długości, szerokości oraz kilometracji) miejsc, gdzie należy wykonać remont cząstkowy nawierzchni poprzez frezowanie grubości 6 cm (Poz. Kosztorysowa nr 15) i wykonanie nowej warstwy wiążącej AC 16 W 35/50 grubości 6 cm (Poz. Kosztorysowa nr 12)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szczegółowe wskazanie miejsc, gdzie należy wykonać remont cząstkowy nawierzchni poprzez dodatkowe frezowanie i wykonanie nowej w-wy wiążącej z AC 16 W 35/50 (remont wgłębnny pod warstwę ścieralną z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm w miejscach tego wymagających) nastąpi, po całkowitym usunięciu istniejącej warstwy ścieralnej. Zamawiający przyjął zakres robót na poziome 10% powierzchni warstwy ścieralnej.

**Pytanie 2:** Oferent wnosi o sytuacyjne wskazanie (z podaniem długości, szerokości oraz kilometracji) miejsc, gdzie należy wykonać frezowanie pod remonty cząstkowe SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 5 cm (dot. Poz. Koszt. Nr 14) oraz odtworzenie warstwy ścieralnej SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 5 cm(dot. Poz. Koszt. Nr 17).

**Odpowiedź :** Zamawiający informuje, że remonty cząstkowe z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 5 cm wykonane zostaną na ulicy Europejskiej, punktowo na całej szerokości pasa ruchu od km 18+100 do km 20+800 wg wskazań Inżyniera.

Zakres remontów:

- łączna długość: 100,5 m
- szerokość: 4,00 m.

**Pytanie 3:** Oferent wnosi o sprecyzowanie pozycji przedmiarowej Nr 19 „Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej”. Tym samym prosimy o określenie czy Zamawiający przewiduje całkowitą lub częściową wymianę kostki brukowej betonowej na chodnikach (jeżeli częściową to w jakim zakresie ilościowym) Prosimy również o podanie kilometracji na której Zamawiający przewiduje w/w roboty, gdyż chodnik występuje na całej długości odcinka.

---

**Odpowiedź :** W ramach zadania „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo w m. Grodzisk Wlkp., ul. Europejska” Zamawiający przyjął konieczność remontu częściowego wszystkich chodników z betonowej kostki brukowej zlokalizowanych w obrębie włączeń ulicy Nowej i Rakoniewickiej do ulicy Europejskiej. Zakres robót remontowych ogranicza się do istniejącego pasa drogowego. Roboty związane z remontem częściowym istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wykonać zgodnie z zapisami ST D-05.03.23b. Kształt, wymiary i barwa kostek oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze stanem przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, kostki otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał kostkowy powinien być tego samego gatunku i koloru co stary.

**Pytanie 4:** Oferent wnosi o wskazanie lokalizacyjne napraw istniejących ścieków ulicznych z betonowej kostki brukowej betonowej (dotyczy Poz. Kosztorysowej Nr 31). Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono ścieków z kostki brukowej betonowej wzdłuż ciągu projektowanego remontu drogi wojewódzkiej 308.

**Odpowiedź :** Na odcinku objętym remontem nawierzchni, Zamawiający przewiduje naprawę istniejących ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej. Ścieki objęte naprawą znajdują się w obrębie włączeń ulicy Nowej i Rakoniewickiej do ulicy Europejskiej.

Zgodnie z zapisami ST D-08-05.02a do naprawy należy użyć, w największym zakresie, elementy ścieku otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Pozostałe, brakujące elementy ścieku należy uzupełnić materiałem nowym.

**Pytanie 5:** Prosimy o uzupełnienie Dokumentów Przetargowych o Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

**Odpowiedź :** Zamawiający załącza plan istniejącej organizacji ruchu.

**Pytanie 6:** Dotyczy poz. Kosztorysowej Nr 26 (słupki U-5). Prosimy o określenie jakiego typu ma być słupek tj. U-5a, U-5b czy U-5c.

**Odpowiedź :** Należy zastosować słupki U-5a.

**Pytanie 7:** Dotyczy poz. Kosztorysowej Nr 29 (Przestawienie wymiana na nowe ist. krawężników 20/30) Prosimy o określenie czy Zamawiający przewiduje całkowitą lub częściową wymianę krawężników 20/30? Jeżeli częściową to Oferent wnosi o określenie ilościowego zakresu nowych krawężników.

**Odpowiedź:** Na odcinku objętym remontem nawierzchni Zamawiający przewiduje punktową wymianę wszystkich uszkodzonych /lub zniszczonych krawężników o wym. 20/30cm. Remont częściowy krawężników wykonany zostanie w całości przy użyciu nowych materiałów.

**Pytanie 8:** Poz. 32 „Odtworzenie w nawierzchni pętli indukcyjnych istniejącej sygnalizacji świetlnej” podana jest w kpl. Prosimy o podanie długości pętli do odtworzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza lokalizację pętli objętych odtworzeniem. W ramach remontu nawierzchni do odtworzenia są dwie kompletne pętle zlokalizowane przed sygnalizatorem (wlot od strony Kościana) na skrzyżowaniu ulic: Europejska/Nowa.

**Pytanie 9:** Prosimy także o umożliwienie, w trakcie procedury przetargowej, zadawania pytań poprzez e-mail. Większość zamawiających dopuszcza taką formę komunikacji. Przy obecnie obowiązującej ustawie PZP czas na składanie pytań jest bardzo krótki. Dodatkowo doliczając czas potrzebny na przesłanie pytań pocztą, okres w jakim wykonawca może przejrzeć z należytą starannością dokumentację i przygotować pytania do przetargu skraca się jeszcze bardziej. Zatem możliwość zadawania pytań e-mailem pozwoli na lepsze przygotowanie się do przetargu, a także zaoszczędzi czas pracowników, którzy muszą dostarczyć osobiście pytania do siedziby Zamawiającego.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wyraża zgody.