



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 473 Koło – Dąbie – Łask w m. Chełmno”**.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13.w zakresie wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie ścieralnej z SMA PMB 45/80-55 oraz o określenie jej na poziomie 1,5-5,0%. Proponowana zmiana jest zgodna z obowiązującymi WT-2 2014 cz. II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził w/w zmianę. Załączamy poprawione SST.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę asfaltu 50/70 na asfalt 35/50 dla w-wy wiążącej i wyrównawczej ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50 dla warstwy wiążącej i wyrównawczej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dla w-wy wiążącej i wyrównawczej granulatu asfaltowego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu asfaltowego.

Pytanie 4:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.03C w zakresie wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie wiążącej AC16W oraz o określenie jej na poziomie 3-6,0%. Proponowana zmiana jest zgodna z obowiązującymi WT-2 2014 cz. II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził w/w zmianę. Załączamy poprawione SST.

Załączniki:

SST D-05.03.13

SST D-05.03.05C