



### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 odc.Kuźnia – Janków Drugi**”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:** W SST na warstwę ścieralną z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 wymagania dotyczące odporności na deformacje trwałe są niezgodne z przywołanym dokumentem WT-2 2014. Prosimy o zmianę wymagań.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę w SST D.05.03.13 w tabeli nr 7 Wymagane własności mieszanki SMA do warstwy ścieralnej KR-4. Odporność na deformację trwałe SMA 11 wynosi  $WTS_{AIR} 0,15 PRD_{AIR}$  Deklarowane nie więcej niż 9,0. Załączamy poprawione SST.

**Pytanie 2:** SST D-05.03.13 Nawierzchnia z SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 wg WT 2 2014. Jednocześnie podaje wymaganie  $PRD_{AIR}$  Deklarowane ale nie więcej niż 6,0 co jest bardzo trudne do osiągnięcia dla mieszanki na w/w asfalcie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 wg WT 2 2014?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Jednocześnie informuje, że zmienia wymagania własności mieszanki SMA do warstwy ścieralnej KR-4. Odporność na deformację trwałe SMA 11 wynosi  $WTS_{AIR} 0,15 PRD_{AIR}$  Deklarowane nie więcej niż 9,0.

Załączniki:  
SST

