



WZDW.WZP.271-66/16

Poznań, 14.07.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś - Jerka**”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy D.05.03.05b, pkt. 2.2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do AC16W asfaltu 35/50, Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt. 10.65, tj. WT2-2010 i pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do AC16W asfaltu 35/50, ma być zastosowany zgodnie ze specyfikacją D.05.03.05b pkt.2.2 asfalt 50/70.

Pytanie 2:

Ze względu na ograniczoną trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego, wnosimy o skrócenie czasu gwarancji na ten zakres prac do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający w § 14 ust.1 Umowy ustalił okres rękojmi na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na okres jednego roku.

Pytanie 3:

Do kogo będzie należał materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej? Jeśli do Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca składowania.

Odpowiedź: Materiał z frezowania (destruktu) ma zostać wykorzystany na budowie do uzupełnienia brakującego materiału, wyrównania do profilu poboczy.

Pytanie 4:

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, natomiast w tabeli elementów rozliczeniowych brak pozycji dotyczącej wykonania poboczy z destruktu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający w skróconym projekcie wykonawczym założył uzupełnienie brakującego materiału na poboczach destruktem i ujął te roboty w TER oraz przedmiarze robót w pozycjach 2 i 3 oraz 16 i 17.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie ilości tablic informacyjnych zgodnych dla zadań finansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego wg załączonego wzoru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zakłada ustawienie 4 sztuk tablic po dwie dla każdego odcinka.



ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
tel. 61 826 53 92 fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
<http://www.wzdw.pl> e-mail: poczta@wzdw.pl