

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179, Al. Wojska Polskiego w Pile – Etap II od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do ronda PCK**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie geosiatki z kordu stalowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siatki z kordu stalowego.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający może uściślić rodzaj geosyntetyku przeznaczonego do wzmocnienia nawierzchni? W pkt. 1.3 oraz 2.2.2 załączonej SST wymienia się geosyntetyk z włókien szklanych i węglowych, natomiast w pkt. 1.4. z włókien poliestrowych, polietylenowych oraz polipropylenowych.

ODPOWIEDŹ:

W pkt. 1.4 jest podana tylko definicja geosyntetyku a nie rodzaj materiału dopuszczony do stosowania w przebudowie. Cała specyfikacja obejmuje geosiatkę zbrojoną z włókien szklanych i węglowych wstępnie bitumowanej o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m wzdłuż pasma i 200kN/m w poprzek pasma.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający może uściślić rodzaj emulsji (pkt. 2.2.1) zgodnie z obowiązującym nazewnictwem?

ODPOWIEDŹ:

Do wykonania warstwy szepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować emulsję asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami o zawartości asfaltu 60% czyli - C60B3ZM.