

ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły



17156a

OPINIA NR 304/2013

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu:
Przebudowa kolizji energetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych i gazowych

Położonego:

Obrzycko, Dz. 766, 767, 775, 798, 801, 802, 879, 880, 971, 973, 983, 765/2,
Słopanowo, Dz. 61, 62, 83, 84, 214, 221, 222/5, 222/3, 223, 224, 226, 227, 228/3,
228/4, 230, 231, 232, 233, 234, 271, 276/1, 335, 338, 356, 360, 361, 365, 81053/6,
81054/5, 81059/2, 81059/6, 81060, Gaj Mały, Dz. 143, 150, 151/1, 152, 154/1, 155,
158, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179/1, 180, 182/5, 182/3, 182/12, 221/1, 224/1,
224/2, 336, 337, 338, 339, 429/3, 430, 81076/2, 431, Kobylniki, Dz. 6, 34, 59, 63,
Szamotuły, Dz. 8/2, 799/1, 799/2, 861, 1032/1, 1062/1, 1075, 1076, 1089/1, 1101/1,
1101/12, 1101/13, 1101/7, 1101/9, 1114, 1123

Inwestor:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań
Wilczak 51

Autor opracowania:

LAFRENTZ-POLSKA Sp. z o.o.

Data wpływu do zespołu:

2013-07-01

1. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej –
w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

1. Łukasz Panek / ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SZAMOTUŁACH
- UZYSKAĆ DECYZJĘ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH NA
UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGI POWIATOWEJ

2. Marek Kibler / Wydz.Arch.i Bud.
- UZGODNIĆ Z ZARZĄDCĄ DROGI (DOTYCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ)

3. Maciej Łukaszewski / Powiat.Insp.Nadz.Bud.
- UZGODNIONO BEZ UWAG

4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH - ODDZ. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO ZGK ODDZ. WODOCIĄGÓW TEL. 2921829, KTÓRY POINFORMUJE O AKTUALNEJ SYTUACJI W ZAKRESIE EKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH WODOCIĄGOWYCH I POMOŻE NA MIEJSCU W ICH ZIDENTYFIKOWANIU. W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ TRASY PRZEBIEGU SIECI WODOCIĄGOWEJ NALEŻY DOKONAĆ PRÓBNYCH PRZEKOPÓW.
- PRACE W POBLIŻU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NALEŻY WYKONAĆ SPOSOBEM RĘCZNYM POD NADZOREM PRACOWNIKA ODDZ. WODOCIĄGÓW.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO ZGK ODDZ. KANALIZACJI TEL. 2921735, KTÓRY POINFORMUJE O AKTUALNEJ SYTUACJI W ZAKRESIE EKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH KANALIZACYJNYCH I POMOŻE NA MIEJSCU W ICH ZIDENTYFIKOWANIU. W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ TRASY PRZEBIEGU SIECI KANALIZACYJNEJ NALEŻY DOKONAĆ PRÓBNYCH PRZEKOPÓW.
- PRACE W POBLIŻU URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONYWAĆ SPOSOBEM RĘCZNYM I POD NADZOREM PRACOWNIKA ODDZ. KANALIZACJI.
Leszek Chudziak / ZGK SZAMOTUŁY- ODZ. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY

- W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA Z LINIĄ KABLOWĄ NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZGŁOSIĆ SIĘ DO KIEROWNIKA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO SZAMOTUŁY CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEŃ
- PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZACHOWAĆ NORMATYWNE ODLEGŁOŚCI PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU OD ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
- PROJEKT UZGODNIĆ BRANŻOWO
Sławomir Kolanoś / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD SZAMOTUŁY

6. Wojciech Zydorczak / WSG Sp. z o.o.OZDG RDG POZNAŃ PÓŁNOC

- PRZEBUDOWĘ GAZOCIĄGU UZGODNIĆ W WSG
- PRZEBUDOWĘ DROGI UZGODINIĆ W WSG

7. Irena Rakowska / URZĄD GMINY OBRZYCKO

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY OBRZYCKO

8. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A

- NIE STAWIŁ SIĘ. BEZ UWAG.

Wiesław Szkudlarek / TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Poznań

9. Marek Francuzik / WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT OBORNIKI

- DLA PRZEBUDOWY PRZEPUSTÓW NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE WODNOPRAWNE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SZAMOTUŁACH

10. URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z
WNIOSEM O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

Jan Stróżyk / URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

11. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA ZUDP

- Zobowiązuje się Wykonawcę prac instalacyjnych, aby zabezpieczył znajdujące się na
trasie projektowanej sieci punkty osnowy geodezyjnej; pkt betonowy z rurką metalową w
środku lub metalową głowicą (Dz. U. Nr 30 z dnia 17.05.1989

poz. 163 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 15.1, art.48 z późn.zm.)

- PO WYKONANIU PRAC ZLECIĆ ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I O FAKCIE
POWIADOMIĆ TUTEJSZY ZESPÓŁ

- PRACE ZIEMNE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POD NADZOREM

WŁAŚCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

- OBIEKT PODLEGA GEODEZYJNEMU WYZNACZENIU W TERENIE, A PO WYBUDOWANIU
GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

- WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE PRAC MUSZĄ BYĆ PONOWNIE
UZGODNIONE W ZESPOLE

- USTALENIA DOKONANE PRZEZ ZESPÓŁ TRACĄ WAŻNOŚĆ GDY INWESTOR NIE
ZREALIZUJE PROJEKTU W OKRESIE TRZECH LAT OD UZGODNIENIA

Przedłożony projekt został przez komisję zespołu uzgodniony z zachowaniem
w/w uwag oraz informacji zespołu dotyczących obowiązujących warunków do
realizacji budowy.

Z up. ST A B S T Y

Małgorzata Brych
PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU