



„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
www.zgk.szamotuly.pl, e-mail: zgkszamotuly@wodkan.pl

13 793
KPP
GOS
KŁOS
WISN

Szamotuły 2012-06-12

LAFRENTZ-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań

ZGK Sp. z o.o./OWiK/123/2012

Dotyczy: warunki techniczne sieć - wod-kan w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 185 w granicach miasta Szamotuły

Sieć wodociągowa:

1. Likwidacja istniejącej sieci prowizorycznej i budowa wodociągu Ø 110 TS poza skrzyżowanie z drogą powiatową 1845 (Kierunek Karolin) i połączenie z istniejącą siecią.
2. Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych krzyżujących się z drogą 185. W trakcie prowadzenia robót na bieżąco należy kontaktować się z właścicielem sieci celem oceny faktycznego stanu technicznego i podjęcia decyzji o ewentualnej wymianie.
3. Od km 13+670 do km 14+525 zlikwidować istniejący wodociąg Ø 80-100.
4. W związku ze zmianą szerokości drogi zaistniała konieczność zmiany trasy oraz wymiany sieci wodociągowej żeliwnej zakuwanej Ø 100 biegnącej wzdłuż krawędzi drogi na sieć PE Ø 160. Konieczność wymiany na odcinku od ul. Leśnej do ul. Calliera z przejściem pod drogą nr 185. Zasilic z sieci Ø 200 żeliwnej od u. Leśnej.
5. Sieć wodociągową Ø 200 na odcinku od km 13+744 do km 13+890 przesunąć w pas zieleni pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a jezdnią. Na wysokości stacji paliwowej Lotos.
6. Przebudować przejście pod drogą nr 185 sieci wodociągowej Ø 100 z ul. Boczna – przełączyć do sieci Ø 200.
7. Wszystkie przyłącza na odcinku remontowanej drogi w granicach miasta podlegają obowiązkowej wymianie.

Kanalizacja sanitarna:

1. Wszystkie sieci krzyżujące się z drogą należy zabezpieczyć. Sposoby zabezpieczenia lub ewentualnej naprawy należy na bieżąco uzgadniać z operatorem po dokonaniu odkrywki.

Wydane warunki techniczne anulują warunki wydane w dniu 17-02-2010 znak-
ZGK Sp. z o.o. /OWiK/00-25/2010

Z poważaniem

PREZES ZARZĄD

Witold Goszczyński
Witold Goszczyński

Sprawę prowadzi:

Dział Wodociągi – Leszek Chudziak
Dział Kanalizacja – Janusz Manszewski