

M-13.01.03 BETON PODPÓR W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 CM**1. WSTĘP****1.1 Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu podpór w ramach realizacji zadania:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.

1.2 Zakres stosowania SST

Wg Specyfikacji M-13.01.00.

1.3 Zakres robót objętych SST

Zakres Robót obejmuje wykonanie ścian czołowych przy przepuszczeniu z betonu B35 (C30/37) w deskowaniu. SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót związanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.

1.4 Określenia podstawowe

Wg SST M-13.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wg SST M-13.01.00.

2. MATERIAŁY

Wg SST M-13.01.00.

3. SPRZĘT

Wg SST M-13.01.00.

4. TRANSPORT

Wg SST M-13.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wg SST M-13.01.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**6.1 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:**

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:

dla ścian podpór i skrzydełek:

- pochylenie ścian 1 % wysokości, lecz nie więcej niż 5 cm,
- wymiary w planie ławy fundamentowej ± 3 cm,
- wymiary w planie ściany ± 2 cm,
- rzędne górnej płaszczyzny gzymsu ± 2 cm,

Pozostałe wymagania w Specyfikacji SST M-13.01.00.

7. OBMIAR ROBÓT

Wg SST M-13.01.00.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wg SST M-13.01.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg SST M-13.01.00.

<i>M-13.01.03</i>	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka</i>
-------------------	--

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg SST M-13.01.00.