



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu**

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań  
<http://www.wzdw.pl> e-mail: [poczta@wzdw.pl](mailto:poczta@wzdw.pl)

WZDW.WZP.271-01/17

Poznań, dnia 16.02.2017r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 16.02.2017 r.:

**Pytanie 139:** Czy Zamawiający uzna za równoważne, zastosowanie rur i kształtek do kanalizacji grawitacyjnej z litego PP min.SN12 SDR34 produkowanych w oparciu o normę PN-EN 1852, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie uzna za równoważne. Wyjaśniamy, że norma PN-EN 1852-1 nie zawiera zestawienia parametrów dla SN12 i SDR34.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rur i kształtek, przejść szczelnych oraz studni tworzywowych litych z PP produkowanych w oparciu o normę 1852 – 1 bez mineralnych modyfikatorów o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

Zastosowane rury, kształtki, przejścia szczelne muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania) . Wymaga się zastosowania jednolitego systemu dla rur, kształtek, studni, przyłączy oraz przejść szczelnych do studni betonowych. Zamawiający w przedmiotowym zadaniu nie dopuszcza stosowania rur karbowanych, strukturalnych (wypełnionych powietrzem) z warstwą spienioną, z żywicy poliestrowych, betonowych lub żelbetonowych.

Informujemy, że zastosowane materiały powinny spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570)

Wyjaśniamy, że pkt.4.3 SIWZ informuje, że zastosowane przez Zamawiającego w materiałach przetargowych wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że modyfikuje treść zapisów SIWZ:

1) § 5 ust. 9 dodaje się zapis ust. 10, który otrzymuje brzmienie:

„10. Płatności za roboty rozliczane w ramach kwoty rezerwowej na roboty nieprzewidziane będą dokonywane w ostatnim roku realizacji Przedmiotu Umowy.”

4) § 11 ust. 7 dodaje się zapis ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„8. Po podpisaniu umowy, ale przed przekazaniem placu budowy Zamawiający wskaże osobę do kontaktu ze swojej strony.”

