

Warunki wodne określone wg Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (pod uwagę brano głębokość występowania swobodnego zwierciadła wody)

Grupa nośności podłoża określona wg Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (pod uwagę brano podłoże do głęb. 1,00 m od spodu konstrukcji)


Przyjęta grupa nośności podłoża

Nowa konstrukcja nawierzchni

Minimalne wymagane wzmocnienie istniejącej nawierzchni z uwzględnieniem frezowania gr. min. 3 cm

Nowa konstrukcja DW188

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni



Technologia robót nawierzchniowych na DW188  
(odcinek przejścia przez m. Krajenka)