proj. ZK1+P1, kabel zasilajacy YAKY 4x35, L=6m (18m)
proj. ochronniki GxO 0,5/5, zasilanie 3-fazowe
wg warunków przyl. nr OD5 / ZR9 / 273 /2012
zasilane ze stacji trans. 15 / 0,4 kV "Lipka Wieś"
(9957 / 482), słup nr 12/RK-10
proj. szafa oświetleniowa



W zakresie branży energetycznej jest tylko ułożenie linii kablowych
do projektowanych sygnalizatorów.
Branża energetyczna nie uwzględnia słupów, sygnalizatorów oraz
wszystkich niezbednych urządzeń do prawidłowej pracy

proj. słup stalowy 9m z wys. 1,5m, 10 st. z oprawa sodowq150W

proj. słup stalowy malowany 6m z wys. 2 z oprawą metalohalogenkową asymetryczną

proj. linia kablowa YAKY 4 x 35mm

proj. rura osłonowa fi 110mm

PS—przewiert sterowany

proj. sygnalizator wg. odrębnego opracowania

PROJEKT: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 - Człuchów - Piła km. 23+000 - 23+900

RYSUNEK: Stan projektowany sieci ośw. n.n. 0,4kV

FAZA: PBW

IMIE I NAZWISKO:

PROJEKTANT: Radosław Kaczmarek, POM/0217/POE/09

OPRACOWAŁ: Piotr Szubert

SPRAWDZIŁ: Kazimierz Borowski, 178/Gd/01

NR RYS. 3.3