

IZIW2-505-122/16

Poznań, 17.06.2016

Dot.: Opinia dla inwestycji

**Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„Erdbau” Janusz Kamiński**
ul. Przemysłowa 20
62 – 100 Wągrowiec

W odpowiedzi na Państwa pismo KO.ZR.05-02/2016 z dnia 23 maja 2016 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, że opiniuje pozytywnie inwestycje pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego” pod warunkiem, że Inwestor zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód na rzecz spółek należących do grupy PKP, powstałych w czasie wykonywania robót.

Jednocześnie nadmieniamy, że dla wszystkich obiektów budowlanych, wchodzących w zakres inwestycji realizowanych i przebiegających przez tereny kolejowe (np. obiekty liniowe) należy przed ich realizacją na etapie opracowania projektów, uzyskać uzgodnienie od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znajdującego się przy PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.

Przy ewentualnym kolidowaniu przyszłościowych inwestycji z istniejącymi obiektami budowlanymi (np. liniowymi), będących własnością jednostek powstałych w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, usunięcie tych kolizji nastąpi na warunkach określonych przez właściciela danego obiektu i nie będzie obciążać kosztami jednostek kolejowych.

Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających, wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych na tereny kolejowe oraz zakaz usytuowania drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15,0m od osi skrajnego toru kolejowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Andrzej Skarbiński

Załączniki:

- 1 egzemplarz „Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”

Opracował:

Krzysztof Wasiak,

tel. +48 61 633 10 12