



Wielkopolski Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu

WZDW.WU.6502-10-5/18

Dot.: budowy ścieżki pieszo - rowerowej

Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Kościanie

Wpł. 05. 07. 2018

L. dz. 2941

Dot. p. Biorzysko

Poznań, 28.06.2018r.

Pan Rajmund Juszkowiak  
ul. Wołodajowskiego 67  
64-100 Leszno

Odpowiadając na pismo z 08.06.2018r., w sprawie uzgodnienia projektu przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku od drogi w kierunku Ostrowo do drogi gminnej (ul. Spacerowa) w miejscowości Kunowo zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Sarnowa, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu opiniuje przedłożony projekt pn: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gostyń – Kunowo odc. dr gminna do m. Ostrowo – dr. gminna m. Kunowo etap I L= 800mb.” z następującymi uwagami:

I. Plan zagospodarowania terenu:

1. Uwzględnić dostępność dla pieszego i rowerzysty od strony skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą (kierunek na Malewo); dopuszcza się przejście dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej, zaprojektować spoczniki o wym. 2,0mX4,0m wraz z dojściem do ścieżki;
2. Przejścia dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 434 wymagają doświetlenia;
3. Pod dojściem do ścieżki rowerowej zaprojektować przepust PEHD o średnicy Ø 500 mm; wlot i wylot obrukować kamieniem polnym na zaprawie betonowej;
4. Istniejący chodnik w pasie drogi wojewódzkiej nr 434 i projektowane dojście do ścieżki rowerowej zaznaczyć różnymi kolorami.

II. Dla konstrukcji ścieżki rowerowej dopuszcza się warstwę podbudowy z kruszywa nie nasiąkliwego.

III. Wymogi dla przepustu:

1. klasa obciążeń A+STANAG 150;
2. materiał rury karbowane PEHD;
3. dopuszcza się ścięcie rur z dostosowaniem do pochylenia skarp, przy czym cięcie wykonać fabrycznie;
4. pochylenie skarp na wlocie i wylocie 1:1,5;
5. pod wlotem i wylotem przepustu należy wykonać gurdy żelbetowe o minimalnych wymiarach 30x80cm, o długości dostosowanej do szerokości dna cieku wodnego
6. skarpy nasypów wykonać jako umocnienie wykonane z kostki kamiennej o wym. Minimalnych 11x8 cm, ułożonej na betonie C16/20 grubości min. 10 cm z obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 cm na ławie betonowej (boki oraz góra umocnienia). Zakres wykonania : szerokość obiektu plus po 2,0m od krawędzi wieńca, całą wysokość skarpy oraz pobocza. Spoiny między kostkami wypełnić betonem klasy C16/20 układanym na mokro;
7. podstawę umocnienia skarpy należy wykonać jako zbrojony murek żelbetowy o min. wym. 30x80 cm a jego długość dostosować do podstawy umocnienia;
8. bariery nad przepustami dostosować do wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
9. pozostałe warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

10. tabele rysunków dla branży mostowej winny być opisane zgodnie z przedstawianym elementem (np. przekrój podłużny przepustu, przekrój poprzeczny, widok wlotu);
11. przedłożyć przekrój podłużny obejmujący istniejący przepust i nowoprojektowany przepust pod ścieżką wraz z przyjętymi rzędnymi (zaprojektować jako odrębne obiekty) – nie wyraża się zgody na przedłużenie istniejącego przepustu pod drogą.

W załączeniu odsyła się 2 egz. projektu pn: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gostyń – Kunowo odc. dr gminna do m. Ostrowo – dr. gminna m. Kunowo etap I L= 800mb.” celem poprawienia o powyższe uwagi.

W dalszej korespondencji proszę powoływać się na numer niniejszej sprawy

Dyrektor  
  
Paweł Katarzyński

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2

63-800 Gostyń

2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

3. Wydział Planowania

Sprawę prowadzi: Rogowska Bernadeta tel. 61 22 58 123



WZDW.WU.6502-10-6/18

Dot.: budowy ścieżki pieszo - rowerowej

WZDW.WU.6502-10-6/18  
4. 40  
0 6. 0 150

Poznań, 02.08.2018r.

POLECONY  
Za dowodem doręczenia

Pan Rajmund Juszkowiak  
ul. Wołodyjowskiego 67  
64-100 Leszno

Odpowiadając na pismo z 09.07.2018r. (uzupełnione w dniu 25.07.2018r.) w sprawie uzgodnienia budowy ścieżki rowerowej na odcinku od drogi w kierunku Ostrowo do drogi gminnej (ul. Spacerowa) w miejscowości Kunowo zlokalizowanej poza oraz w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - Sarnowa, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, że uzgadnia niniejszą inwestycję zgodnie z projektem pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego odc. dr gminna do m. Ostrowo - dr. gminna m. Kunowo /wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo - Gostyń - Rawicz/ L= 800mb”.

Celem ujęcia przedmiotowego zadania w programie „Budowy ścieżek rowerowych” wzdłuż drogi wojewódzkiej należy przedłożyć w WZDW:

1. 3 egz. zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projektu stałej organizacji ruchu opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w/s szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177 poz. 1729). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie;
2. w formie elektronicznej projekt pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego odc. dr gminna do m. Ostrowo - dr. gminna m. Kunowo /wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo - Gostyń - Rawicz/ L= 800mb”, przy czym rysunki nie mogą być w większym formacie niż 10 MB;
3. w formie papierowej w 3 egz. projekt, o którym mowa w pkt. 2;
4. przedmiar oraz kosztorys inwestorski (kosztorys Inwestorski waży jest do 6 miesięcy licząc od daty przekazania do WZDW);
5. 4 egz. mapy ewidencyjnej gruntów;
6. wypisy z ewidencji gruntów z podaniem ksiąg wieczystych;
7. uzgodnienia z gestorami sieci infrastruktury technicznej.

Załącznik.: 1 egz. projektu budowlanego

Dyrektor  
Paweł Kstarzyński

Otrzymują:

1. Gmina Gostyń  
Rynek 1  
63-800
2. Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Kościanie
3. Wydział Planowania
4. a/a + załącznik

POLECONY  
Za dowodem doręczenia

Wydział Planowania i Ewidencji Dróg

61-623 Poznań  
ul. Wilczak 51

TEL: 61 826 53 92

FAX: 61 826 49 49

NIP: 972-09-14-891  
REGON: 631280 809

E-MAIL: poczta@wzdw.pl  
www.wzdw.pl

Bernadeta Rępoliska

