

Mosina, 11.10.2011r.

Numer pisma: DW/WPW/258U/40091/2011

**Lafrentz – Polska Sp. Z o.o.** - 10- 14

ul. Zbąszyńska 29


60-359 Poznań



**Dotyczy:** akceptacji rozwiązania podłączenia drogi będącej w zarządzie Aquanet S.A. krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 430 w KM 11+222

W nawiązaniu do pisma LFP/TP/Z-5/397/3230/16/11 z dnia 29.08.2011r. dotyczącego opracowania koncepcji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mosina, Aquanet S.A. akceptuje rozwiązanie podłączenia drogi będącej w zarządzie Aquanet S.A. z drogą wojewódzką nr 430 w KM 11+222 str. P ( kilometracja projektowana ) na zasadzie zastosowania zapory na wlocie ronda. Droga ta będzie dostępna tylko dla służb Aquanetu i Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Jednocześnie informujemy, że pod projektowanym skrzyżowaniem typu rondo przebiega magistrala wodociągowa DN 1000 mm zasilająca zbiorniki wody czystej na Wzgórzu Pożegowskim. Dlatego przy pracach związanych z budową ronda trzeba zastosować konstrukcję odciążającą magistralę. Należy również wydzielić pas na położenie dodatkowo projektowanej magistrali DN 1000 mm, która będzie przebiegała równolegle do istniejącej w odległości około 4 m.



**AQUANET**  
ZAKŁAD WODY  
Jerzy Rykaj  
Kierownik

Siedziba Spółki  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012  
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063  
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254  
e-mail: techniczny@aquanet.pl