

UWAGI:
DO KAŻDEGO PAROWNIKA NAŚCIENNEGO
NALEŻY ZASTOSOWAĆ POMPĘ SKROPLIN.
POBÓR PRĄDU N=50W

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

TEMAT: INSTALACJA CHŁODZENIA POWIETRZA. PIĘTRO 1

AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ SKROMCZYK	SPECJALNOŚĆ I NR. UPRAWNIEŃ: SANITARNA	WKP/0344/PWOD/05
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ ŚMINA	SANITARNA	WKP/0034/PWOD/03

BRANŻA: SANITARNA | DATA: 11.2014r. | REW.: 00 | SKALA: 1:50 | NR. RYS.: 2