

1. SZAFĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ NAŚCIENNĄ Z DRZWIAMI O MIN. IP 44 ZAMYKANĄ NA KLUCZ
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA ORAZ MIEJSCE DLA ITNIEJĄCYCH OBWODÓW.
3. UKŁAD SIECI **"TNC-S"** Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
4. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW PRZEZ ZACISKI GÓRĄ.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wlkczak 51, 61-623 Poznań		
TEMAT:	SCHEMAT TABLICY RK		
		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. Rafał Radajewski	ELEKTRYCZNA WKP/0180/POOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Lech Buszewski	ELEKTRYCZNA UAN-7342-21/92	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ELEKTRYCZNA	02.2016	00	1:50	E7