



## URZĄD GMINY w BABIAKU

Plac Wolności 5, 62-620 BABIAK, pow. kolski, woj. wielkopolskie  
NIP: 666-201-30-80, REGON: 000533021,  
tel/fax: 63 27-11-071, 63 27-11-624, 63 26-16-047  
e-mail: ug@babiak.org.pl, sekretariat@babiak.org.pl  
web site: www.babiak.org.pl,

KM-VII.7013.5.2017

Babiak, 28 lutego 2017 r.

**PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane,  
Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo  
Smółki 1A  
62-840 Koźminek**

Odpowiadając na wniosek z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu 27.02.2017 r.) w sprawie uzgodnienia planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie w m. Babiak informuję, że uzgadniam bez uwag przedstawiony projekt.

**WÓJT**  
*Wojciech Chojnowski*

- 5. 08 220

5003

# PÓWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ (063) 2610576 fax(063) 2610576	e-mail <a href="mailto:pzd@starostwokolskie.pl">pzd@starostwokolskie.pl</a> <a href="http://www.pzdkolo.pl">www.pzdkolo.pl</a>	Regon 311022989	NIP 666-17-72-234
-----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------	----------------------

PZD/544/DT/P/43/2017

Kolo, dnia 01.06.2017r.

WD+RDW

05.06.2017

**POSTANOWIENIE nr PZD/Post/43/2017**

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2016 poz. 1440 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku;

Urzędu Gminy Babiak, Pl. Wolności 5, 62-620 Babiak nr ORG 6733.3.2017 z dn. 26.05.2017r. w sprawie  
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

## POSTANAWIAM

pozytywnie uzgodnić Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51 inwestycję polegającej na *Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak* na terenie działek ewid. nr 85/2 obręb Ozorzyn, 487/9, 487/4, 487/5, 87/1, 85/3, 123/6, 235/2, 128/2, 489/2, 490/2, 223/6 obręb Babiak, gm. Babiak, powiat Koło w zakresie wynikającym z ustawy o drogach i prawa o ruchu drogowym przy uwzględnieniu podanych podstaw prawnych i określonych warunków:

1. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. poz. 1440 z 2016r. ze zm.)
2. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),
3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003r.),
4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w obrębie skrzyżowań z drogą powiatową nr 3199P zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie nr PZD/544/DT/ZP/P/47/2017 z dn. 28.03.2017 r.

## UZASADNIENIE

Na podstawie w/w przepisów i przedłożonej mapy sytuacyjnej z planowana inwestycją postanawiam jak  
sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem. Wnieście zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 k.p.a.).

2 up. Z WZADZ POWIATU  
mgr inż. *Włodek*  
DYREKTOR  
Biuro Powiatowego Zespołu Ochrony Środowiska

Otrzymują:  
za potwierdzeniem odbioru

1. Wójt Gminy Babiak, Plac Wolności 1, 62-620 Babiak  
Do wiadomości:  
1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51  
Sporządziła Magdalena Antosik

# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

☒ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ 32610576 Fax 632610576	e-mail <a href="mailto:pzd@starostwokolskie.pl">pzd@starostwokolskie.pl</a> <a href="http://www.pzdkolo.pl">www.pzdkolo.pl</a>
-----------------------------------	-----------------------------	--

PZD/544/DT/ZP/P/47/2017

Koło, dnia 28.03.2017r.

**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
**ul. Wilczak 51**  
**61-623 Poznań**

*Za potwierdzeniem odbioru.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2017r. w sprawie uzgodnienia planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak w zakresie obrębu skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 3199P (działki nr 223/6, 128/2 arkusz mapy 4), Powiatowy Zarząd Dróg w Kole uzgadnia powyższy zamiar pozytywnie na warunkach:

1. włączenia drogi wojewódzkiej nr 263 do drogi powiatowej nr 3199P pod kątem  $90^\circ \pm 30^\circ$  z dostosowaniem ich szczegółowej lokalizacji w terenie w takim miejscu, aby nie kolidowały z istniejącym zadrzewieniem, uzbrojeniem terenu, osnową geodezyjną i urządzeniami,
2. niweletę drogi wojewódzkiej należy dowiązać do krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3199P,
3. promienie łuków kołowych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3199P zgodne z przedstawionymi na załączonym do wniosku planem sytuacyjnym,
4. przy skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej z drogą powiatową należy zapewnić trójkąty widoczności zgodnie z § 170 pkt.1 rozporządzenia MTiGM (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),
5. należy zaprojektować odwodnienie skrzyżowania lub zapewnić powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
6. przed realizacją wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o umowę użyczenia gruntów położonych pod drogą powiatową nr 3199P w obrębie włączeń z określeniem powierzchni i terminu ich zajęcia,
7. w celu realizacji włączeń drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej wpływającej na ruch drogowy należy opracować projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r. ze zm.)

**DYREKTOR**  
**Powiatowego Zarządu Dróg**  
**w Kole**  
*Kujawa*  
**mgr inż. Grzegorz Kujawa**

## Otrzymuje:

- ✓ I. "PROJKAT" Roboty Drogowo - Budowlane, Projektowanie Nadzory i Wykonawstwo  
mgr inż Katarzyna Piętka, Smółki 1a, 62-840 Koźminek  
Sporządziła Magdalena Antosik





DT / T III / SM / ~~1000~~ / 2017

Kalisz, dnia 2017-04-03

**PROJEKT Roboty Drogowo-Budowlane**

**Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo**

**Smółki 1A**

**62-840 Koźminek**

W odpowiedzi na otrzymane od Państwa pismo z dnia 29-03-2017 dotyczące uzgodnienia dokumentacji dla projektu pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 263 Słupca-Dąbie w m. Babiak”, Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. uzgadnia przedstawioną dokumentację bez uwag.

KIEROWNIK  
Szekcji Osazaru I  
Wł. Jacek Wilczak

Sprawę prowadzi: Sławomir Mielcarek

tel.: 62 598 64 25, 604 415 521

**Do wiadomości:**

1. a/a (2749)

Prezes Zarządu : Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 57.363.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**OŚWIETLENIE**  
**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. **62 598 52 70**  
Fax **62 598 52 74**  
E-mail: **zarzad@oid.pl**

**www.oswietlenie.kalisz.pl**

Od Mariusz Wawrzyniak  
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane  
62-840 Kozminek  
Smółki 1A

T 62 500 2594

Znak EOP-47MMD-000122-2017  
Dot. Uzgodnienie przebudowy drogi nr 263  
Słupca – Dąbie w m. Babiak

Koło, 13 marca 2017 roku

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia przebudowy drogi nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak w zakresie kolizji z siecią energetyczną Rejon Dystrybucji w Kole informuje, że w obrębie przedmiotowej drogi znajdują się czynne energetyczne linie kablowe SN 15 kV oraz 0,4 kV należące do ENERGA-OPERATOR SA, które wprowadzają określone ograniczenia w prowadzonych pracach na w/w obszarze.

W związku z powyższym dopuszcza się przebudowę w/w drogi po spełnieniu następujących warunków:

1. Przy pracach należy zachować wymagania norm (m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-004, przepisów np. w zakresie obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej) Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.)
2. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, w bezpośredniej bliskości z liniami kablowymi, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
3. Prowadzenie prac przy skrzyżowaniach albo w pobliżu linii kablowych, może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska nr 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznych na okres budowy. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
4. Na załączonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjną trasę istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
5. Ewentualna zmiana przedstawionego na załączonym planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Kole.
6. W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów naprawy, oraz utraconych korzyści majątkowych przez RD Koło.
7. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.
8. Informujemy, że faktura za powyższe uzgodnienie dostarczona zostanie odrębną korespondencją.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 13.03.2018 roku

Z poważaniem:

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej

Marek Augustowski





Orange Polska S.A.  
Domena Hurt  
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław  
Adres do korespondencji:  
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław  
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

PROJEKT Roboty Drogowo - Budowlane,  
Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo  
m. Smółki 1A  
62 - 840 Koźminek

Wrocław, 22 marca 2017r.

Numer pisma: TODDWA-KL.2110-13402/17/PJ

**Temat:** uzgodnienie trasy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak powiat kolski.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy trasę przebudowy drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Babiak powiat kolski. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
ul. Purkyniego 2  
50-155 Wrocław  
fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta we Wrocławiu;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanego pasa jezdniowego (przejścia pod drogą), na etapie wykonywania prac, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć wytrzymałościowo oraz przed uszkodzeniem i przesunięciem ochronnymi rurami dwudzielnymi grubościennymi przez całą jego szerokość (po 1,0m poza obrys). Projektowane obrzeża betonowe i krawężniki usytuować poza strefą urządzeń telekomunikacyjnych (w miejscach, w których zarys pasa jezdniowego pokrywa się na mapach z trasą sieci telekomunikacyjnej należy potwierdzić jej lokalizację na etapie korytowania). W przypadku stwierdzenia kolizji z krawężnikami, dokonać przesunięcia kabla poza obrys drogi. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem – Jarek Wieczorek tel. 62 765 64 30, 502 435 962. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W miejscu przykrycia istniejącej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni, zachować normatywne głębokości ich posadowienia. Koszty przebudowy ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzór nad realizowanymi pracami;
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej;
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami, wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika .

Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław otrzymał do celów służbowych 1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

  
Joanna Parda

Starszy Specjalista  
ds. Zasobów Infrastruktury

Załącznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Kaliszu  
ul. Majkowska 9  
62-800 Kalisz  
tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51  
sekretariat.kalisz@psgaz.pl

**„PROJKAT”**  
**Roboty Drogowo-Budowlane**  
**Projektowanie, Nadzory**  
**i Wykonawstwo**  
Smółki 1A  
62-840 Koźminek

Wasz znak:  
Nasz znak: PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100029/17

Smółki, 27.02.2017  
Kalisz, 28.03.2017

**Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia**

**Nr PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100029/17**

Dotyczy: **przebudowy drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie w m. Babiak.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
Województwo: **wielkopolskie**  
Gminy: **Babiak**  
Miejscowości: **Babiak, Ozorzyn**  
ulice: **Dworcowa, Poznańska**

W odpowiedzi na pismo z dn. 27.02.2017 r. przesyłamy mapy sytuacyjno-wysokościowe z wskreślą siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
3. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
4. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapach sytuacyjnych kolorem żółtym.
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Gazownię w Koninie. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.
6. Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po

sprawdzeniu

rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Gazowni w Koninie.

7. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości.
8. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.
9. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

**KIEROWNIK**  
**Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

  
Przemysław Hozakowski


Załącznik:

-mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną siecią gazową

Sprawę prowadzi: Dorota Fulek 062 7695362

WÓJT GMINY BABIAK  
62-620 BABIAK  
ul. Plac Wolności 5  
woj. wielkopolski


KM.VIII.6131.7.2017



LIUD  
28.04.17 ZV

DM  
J  
28.04.17

Babiał, 24 kwietnia 2017 r.



5-1/8

## DECYZJA

Na podstawie art. 83a ust. 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83c ust. 1, art. 83d, art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z dnia 27.02.2017 r. - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew,

## o r z e k a m

1. Zezwolić Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na usunięcie czternastu sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, pięciu sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, trzech sztuk drzew gatunku sumak octowiec, dwóch drzew gatunku klon jawor oraz jednego drzewa gatunku jesion wyniosły - o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących (obwody rosnąco):
  - lipa drobnolistna: 68 cm, 69 cm, 70 cm (2 szt.), 73 cm, 82 cm, 87 cm, 90 cm, 91 cm, 97 cm, 99 cm (2 szt.), 100 cm, 145 cm,
  - jarząb pospolity: 51 cm, 54 cm, 55 cm, 57 cm, 58 cm,
  - sumak octowiec: 51 cm, 53 cm, 75 cm,
  - klon jawor: 92 cm, 110 cm,
  - jesion wyniosły - 129 cm,występujących na terenie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 257/3, położonej w miejscowości Babiak (obwód 0002 Babiak, gm. Babiak).
2. Umorzyć postępowanie w zakresie udzielenia zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku lipa drobnolistna, siedmiu drzew gatunku jarząb pospolity oraz po jednym drzewie gatunków sumak octowiec i klon pospolity - o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących:
  - lipa drobnolistna: 48 cm, 50 cm,
  - jarząb pospolity: 20 cm (2 szt.), 22 cm, 23 cm, 34 cm, 48 cm (2 szt.),
  - sumak octowiec - 46 cm,
  - klon pospolity - 46 cm.
3. Nie naliczać oraz nie pobierać opłaty za usunięcie wymienionych w pkt 1 drzew.
4. Odstąpić od nałożenia na wnioskodawcę obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych jako rekompensaty przyrodniczej (w zamian za usuwane drzewa).
5. Ustalić termin usunięcia drzew, o których mowa w pkt 1 orzeczenia - do dnia 31 grudnia 2018 roku.



## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.02.2017 r. (data wpływu wniosku – 02.03.2017 r.) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się z prośbą do tutejszego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew rodzaju lipa, 10 sztuk drzew rodzaju jarząb, 6 sztuk drzew rodzaju sumak oraz 2 sztuk drzew rodzaju klon - występujących na terenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 263 Słupca – Sompolno - Dąbie – tj. nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 487/4, 487/5 i 487/9 w miejscowości Babiak (obręb Babiak, gm. Babiak) oraz 85/2 (obręb Ozorzyn, gm. Babiak). W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że drzewa kolidują z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie drogi, obejmującą przebudowę istniejącej nawierzchni, chodników i wykonanie zatok autobusowych.

Tutejszy organ ustalił, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 marca 2017 r. oględzin w terenie, w obecności przedstawiciela strony, podczas inwentaryzacji stwierdzono pewne rozbieżności danych zawartych we wniosku z faktycznie występującym drzewostanem. Nieścisłości polegały na niewłaściwym oznaczeniu nazwy gatunkowej niektórych drzew oraz ich faktycznej ilości i pomiarów pni (pomiar każdego z pni jeśli na wysokości 130 cm drzewo posiada ich kilka). Ostatecznie oględzinom poddano szesnaście drzew gatunku lipa drobnolistna, dwanaście drzew gatunku jarząb pospolity, cztery drzewa gatunku sumak octowiec, dwa drzewa gatunku klon jawor oraz po jednym drzewie gatunków klon pospolity i jesion wyniosły. Przedstawiciel strony zobowiązał się do sprostowania wniosku w omówionym wyżej zakresie. Występowanie drzew ze wskazaniem nr poszczególnych nieruchomości gruntowych określa tabela – załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Przedmiotowe osobniki nie stanowią pomników przyrody, a nieruchomość, na której występują, nie jest objęta ochroną konserwatora zabytków. Podczas oględzin, w obrębie wyznaczonych drzew nie zaobserwowano obecności przedstawicieli grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, nie stwierdzono również miejsc lęgowych ptactwa.

Odnosnie drzew, o których mowa w pkt 2 orzeczenia - należało umorzyć postępowanie w tym zakresie, ponieważ zgodnie z zapisami art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o ochronie przyrody – na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

W pozostałym zakresie, w ocenie organu orzekającego, wniosek zasługiwał na uwzględnienie, a więc zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wycięcie drzew może nastąpić za zezwoleniem wójta gminy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych.


Niezależnie od przepisów ustawy o ochronie przyrody regulujących kwestię usuwania drzew i krzewów należy również stosować przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), które wprowadzają ograniczenia czasowe w zakresie usuwania gniazd ptasich w okresie od 1 marca do 15 października.

Jeżeli w trakcie wycinki wskazanych drzew zostaną stwierdzone gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy).



### Pouczenie

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Babiak, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



zup. WOJA  
Marta Wójcikowska  
KIEROWNIK REFERATU  
SPRAW KOLEGIACYJNYCH

#### Załącznik:

1. Tabela ze wskazaniem miejsca występowania drzew poddanych oględzinom w dniu 21.03.2017 r.

#### Otrzymują:

1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań,
2. A/a

Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z częścią III, pkt 44, kol. 4, ppkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Lp.*	nazwa gatunkowa	obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm	nr geodezyjny działki	obręb geodezyjny	strona drogi *
1.	klon jawor	110 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
2.	klon jawor	92 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
3.	jesion wyniosły	129 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
4.	sumak octowiec	46 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
5.	jarzab pospolity	58 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
6.	sumak octowiec	75 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
7.	jarzab pospolity	34 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
8.	jarzab pospolity	55 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
9.	jarzab pospolity	54 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
10.	jarzab pospolity	23 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
11.	jarzab pospolity	22 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
12.	jarzab pospolity	20 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
13.	jarzab pospolity	20 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
14.	jarzab pospolity	48 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
15.	jarzab pospolity	48 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
16.	lipa drobnolistna	70 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
17.	jarzab pospolity	57 cm	85/2	0023 Ozorzyn	L
18.	lipa drobnolistna	100 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
19.	lipa drobnolistna	90 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
20.	lipa drobnolistna	99 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
21.	lipa drobnolistna	99 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
22.	lipa drobnolistna	73 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
23.	lipa drobnolistna	82 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
24.	lipa drobnolistna	91 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
25.	lipa drobnolistna	70 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
26.	klon pospolity	46 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
27.	lipa drobnolistna	97 cm	85/2	0023 Ozorzyn	P
28.	jarzab pospolity	51 cm	487/9	0002 Babiak	P
29.	lipa drobnolistna	50 cm	487/5	0002 Babiak	P
30.	lipa drobnolistna	48 cm	487/5	0002 Babiak	P
31.	lipa drobnolistna	68 cm	487/5	0002 Babiak	P
32.	lipa drobnolistna	87 cm	487/5	0002 Babiak	P
33.	lipa drobnolistna	69 cm	487/5	0002 Babiak	P
34.	sumak octowiec	51 cm	487/5	0002 Babiak	L
35.	sumak octowiec	53 cm	487/5	0002 Babiak	L
36.	lipa drobnolistna	145 cm	487/5	0002 Babiak	L

\* drzewa w kolejności występowania od strony Sompolna

*Janina Wiśniewska*  
 KIEROWNIK REFERATU  
 PRAC KONTROLNYCH