

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Babiak – Etap I”**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), wyjaśnia, co następuje:

### **Pytanie 1**

SST 21 D-08.03.01 Obrzeża betonowe podaje wymagania dla w/w prefabrykatów wg nieaktualnych przepisów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla obrzeży betonowych wg obowiązującej normy PN-EN 1340.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający załącza poprawioną specyfikację D-08.03.01.

### **Pytanie 2**

W opisie technicznym na stronie 7 jest zapis o dodatkowym zaprojektowaniu warstwy podsypkowej z piasku gr. 26 cm. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę kosztorysu.

#### **Odpowiedź:**

Realizacja zadania Etapu I zawiera się na odcinku od km 61+560,86 do km 62+240 DW 263 w m. Babiak. Na odcinku tym nie przewidziano warstwy podsypkowej z piasku o gr. 26 cm.

### **Pytanie 3**

W opisie technicznym na stronie 9 w punkcie 3.4. jest zapis o konstrukcji zatok: kostka brukowa gr 8 cm czerwona+ podbudowa z C 16/20 gr. 22 cm. pozycji takich nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę kosztorysu.

#### **Odpowiedź:**

Realizacja zadania Etapu I zawiera się na odcinku od km 61+560,86 do km 62+240 DW 263 w m. Babiak. Na odcinku tym nie ma zaprojektowanych zatok autobusowych.

### **Pytanie 4**

Prosimy o skorygowanie kosztorysu o błędną pozycję nr 7.2 – z błędnym opisem (prawidłowy znajduje się w przedmiarze)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający załącza skorygowaną Tabelę Elementów Rozliczeniowych w formacie PDF