

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Biskupice – Promno Stacja i skrzyżowanie w m. Pobiedziska Letnisko.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

### PYTANIE:

dot. zapisu SST:

#### 2.2 Siatka zbrojeniowa; Opis materiału

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączana asfaltem – płaski wyrób syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych (w kierunku wzdłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym), ułożonych wzdłużnie i poprzecznie tworzących oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie się poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiązki włókien tworzących siatkę w procesie produkcyjnym przesączane są asfaltem w całej swej objętości. Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolną powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą.

Powyższy zapis wskazuje na konkretnego producenta geosiatki, który w swojej ofercie handlowej wskazuje opisane cechy produktu. Zapis jest sprzeczny z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy- Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, art. 29. a) ust. 3, który brzmi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.”

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zastosowanie powszechnie dostępnych, od różnych producentów, materiałów spełniających zapisy norm europejskich, w szczególności normy EN 15831, według której do akceptacji materiału wymagane są jedynie dwa parametry techniczne, tj. wytrzymałość geosiatki na rozciąganie i wydłużenie geosiatki przy obciążeniu? Pozostałe parametry są propozycją indywidualną konkretnego producenta i nie mogą być wyznacznikiem przy akceptacji materiału.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 4.3 SIWZ Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ponadto wskazanie przez innego Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowej siatki, jako naruszającej zasadę uczciwej konkurencji było przedmiotem kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes UZP w swoim piśmie podniósł, iż wymóg zastosowania ww. siatki nie stawiał żadnego Wykonawcy w pozycji uprzywilejowanej wobec innych, a zatem nie można stwierdzić naruszenia uczciwej konkurencji. Jednocześnie Prezes UZP zauważył, iż przedmiotowa siatka jest tylko jedną z wielu pozycji kosztorysowych nie decydującą o istocie całego zamówienia.