

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca od km 22+600 do km 26+130.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE 1:

W załączonej dokumentacji D 05.03.05a do warstwy wiążącej Zamawiający przewiduje zastosowanie mieszanki AC16W na bazie asfaltów drogowych 35/50 lub 50/70 zgodnych z normą PN-EN 12594:2010 roku, natomiast do warstwy wyrównawczej w zapisach specyfikacji D 04.08.01 została dobrana taka sama mieszanka jak do warstwy wiążącej z tą różnicą, że do warstwy wyrównawczej jest wpisany jeden rodzaj asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60. W zapisach specyfikacji D 04.08.01 w punkcie 2.6.1 Asfalt jest zapis mówiący o zastosowanie asfaltu drogowego i została przywołana norma dotycząca asfaltów drogowych PN-EN 12594 natomiast w dalszych zapisach jest przywołany asfalt modyfikowany polimerami. Uprzejmie prosimy o jednoznaczne określenie lepiszcza asfaltowego do warstwy wyrównawczej D04.08.01 oraz podanie odpowiednich norm i parametrów asfaltu. Pozostawienie niejednoznacznych zapisów w dokumentacji technicznej wiąże się z różną interpretacją wymagań odnośnie warstwy wyrównawczej, a to ma bezpośredni wpływ na wycenę oferty przetargowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił zapisy w SST D.05.03.05a i D.04.08.01 w zakresie rodzaju lepiszcza, tj. w SST D.05.03.05a pozostawiono tylko asfalt D35/50 natomiast w SST D.04.08.01 przyjęto asfalt D35/50. Jednocześnie w TER poz. 6 - Wyrównanie istniejącej podbudowy - dodano określenie mieszanki AC 16 W.

PYTANIE 2:

Dotyczy projektu umowy § 5 - Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie dodatkowych rozliczeń częściowych. Przyjęcie rozliczenia wyłącznie w oparciu o jedną fakturę nie wydają się w realizacji robót budowlanych uzasadnione tym bardziej w sytuacji płatności dopiero po odbiorze ostatecznym. Powyższe uregulowanie skutkuje ograniczeniem zasady konkurencyjności z uwagi na faktyczne ograniczenie kręgów podmiotów które są zdolne wykonać te zadania z racji jego koniecznego kredytowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis § 5 który otrzymuje treść:

„§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, rozliczane będzie w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu odbioru częściowego zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym i podpisanym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do protokołu odbioru zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców.

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu odbioru ostatecznego zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do protokołu odbioru zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiającego. Zestawienie wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały wykonane przez podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy ze wskazaniem jaka część wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się danemu Podwykonawcy.
4. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawców robót objętych fakturą VAT Wykonawcy, wraz z oświadczeniem kiedy należności objęte daną fakturą stają się wymagalne.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, która może być powiększona lub pomniejszona o wartości wynikające z protokołów konieczności.
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o których mowa w § 12 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
7. Do faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem płatności faktury o którym mowa w ust. 11 poniżej przedstawić Zamawiającemu dowody dokonania płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za roboty rozliczane protokołem odbioru ostatecznego.
8. W przypadku dokonania odbioru robót pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zapłaty muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
11. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
12. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Fakturę należy wystawić na adres: Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań i dostarczyć do siedziby RDW w Czarnkowie."

PYTANIE 3:

Dotyczy projektu umowy § 5 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie każdorazowo konieczności podpisywania protokołu Konieczności dla wymaganych robót w ilości większej niż zakładanej w przedmiarze

(TER). Ilości określone w przedmiarze zawsze mają charakter orientacyjny, zaś wprowadzenie konieczności uprzedniego sygnalizowania Zamawiającego konieczności zwiększenia chociażby z uwagi na czas realizacji nie wydaje się uzasadnione.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE 4:

Dotyczy projektu umowy § 12 ust. 12 - Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub odpowiednią modyfikację ww. jednostki redakcyjnej poprzez jej usunięcie. Przedmiotowe wymagania są nie do pogodzenia z celem i istotą projektowanego stosunku prawnego a ponadto ograniczają zasadę konkurencji i naruszają przez to postanowienia prawa zamówień publicznych oraz prawo do ułożenia stosunku pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wg własnego uznania Stron. Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawców względem Zamawiającego jak za działania własne. Winien on zatem mieć swobodę w doborze ewentualnych podwykonawców oraz w ułożeniu z nim stosunków wg własnego uznania. Potrącanie części wynagrodzenia, które nie jest uznawane na brak zapłaty jest powszechnym sposobem zabezpieczenia roszczeń finansowych związanych z należytyym wykonaniem umowy oraz roszczeń związanych z usunięciem wad i usterek w sytuacji gdy Podwykonawca nie chce lub nie może z uwagi na związane z tym koszty czy też inne wymagania przedstawić innej formy zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy. Analogiczna zresztą forma zabezpieczeń gotówkowa czy też bez gotówkowa obowiązuje pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zaś żaden z zapisów Prawa zamówień publicznych czy też innych przepisów prawnych nie zakazuje stosowania postanowień dot. zabezpieczenia zabronionych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiającego zmienia zapis § 12 ust. 12 w następujący sposób:

„12. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być przewidziane w formach bezgotówkowych. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia poprzez wpłatę na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawcą.”

PYTANIE 5:

Dotyczy projektu umowy § 16 ust. 1 pkt. 1-3, 10-12, 14 - Prosimy Zamawiającego o:

- a) odpowiednią zmianę wyżej wskazanej (ust. 1 pkt. 1 -3, 10) jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy do naliczenia po stronie Zamawiającego kary umownej, okoliczności, za którą Wykonawca ponosi winę, tj. „zwłoki” Wykonawcy w miejsce „opóźnienia”. Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę karami umownymi w sytuacji w której nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem okoliczności za które nie ponosi on winy.
- b) Wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, wprost że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały z przyczyn całkowicie od niego niezależnych.
- c) Usunięcia sankcji z tytułu nieprzedłużenia zabezpieczenia – w obecnym stanie prawnym jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia Zamawiający może dokonać jego wypłaty przed okresem obowiązywania zmieniając formę zabezpieczenia oraz faktycznie okres jego utrzymania – vide § 15 ust. 4.
- d) Usunięcie sankcji z tytułu wadliwości oznakowania, niewykonania tablic informacyjnych, niewykonania dokumentacji fotograficznej jako zdecydowanie rażącego i stanowiącego nadużycie pozycji Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy tak co do Zasady jak i co do wysokości.

ODPOWIEDŹ: Ad ppkt-y a), c) i d) Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów.

Ad ppkt b) Zamawiający jednoznacznie wskazał w umowie wszystkie przesłanki odpowiedzialności Wykonawcy

PYTANIE 6:

Dotyczy projektu umowy § 15 ust. 3 - Prosimy Zamawiającego o odpowiednia modyfikacje brzmienie ust. 5 ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyznanie prawa do odszkodowania uzupełniającego również Wykonawcy. Aktualne brzmienie nie można bowiem uznać za w pełni czytelne i mogło by sugerować wyłącznie możliwości domagania się takiego odszkodowania przez Wykonawcę w sytuacji gdy poniesie on szkody z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – co niestety nie może być uznane za zgodne z celem i istota projektowanego stosunku prawnego oraz zasadą równowagi jego stron.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

PYTANIE 7:

Prosimy o udostępnienie tabeli wyrównań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada tabeli wyrównań. Ilość jednostek wyrównania wyliczono w następujący sposób:

Strona lewa	Strona prawa
Km 22+600 – 24+100 , długość odcinka 1 500 m,	Km 22+700 – 24+000 , długość odcinka 1 300 m,
Km 24+300 – 24+600 , długość odcinka 300 m,	Km 24+700 – 25+200 , długość odcinka 500 m,
Km 25+500 – 26+010 , długość odcinka 510 m,	Km 25+700 – 26+000 , długość odcinka 300 m,
Razem strona lewa 2 310 mb	Razem strona lewa 2 100 mb
$2\ 310 \times 1,5 = 3\ 465\ m^2$	$2\ 100 \times 1,5 = 3\ 150\ m^2$

Razem strona L + strona P = $3\ 465\ m^2 + 3\ 150\ m^2 = 6\ 615\ m^2$

Przyjęto 4 cm wyrównania = $100\ kg/m^2$

$6\ 615 \times 0,1 = 661,5\ Mg$

Powyższa wartość jest wartością szacunkową.

PYTANIE 8:

W przypadku braku posiadania przez Zamawiającego tabeli wyrównań prosimy o informację jak została wyliczona ilość ton w pozycji 6 kosztorysu ofertowego/TER.

ODPOWIEDŹ: Jak na pytanie 7.

PYTANIE 9:

W przypadku braku posiadania przez Zamawiającego tabeli wyrównań prosimy o podanie powierzchni wykonania wyrównania istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową, podania średniej grubości warstwy oraz zaznaczenie na planach sytuacyjnych.

ODPOWIEDŹ: Jak na pytanie 7.

PYTANIE 10:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający założył 44 dni na wykonanie robót budowlanych. (Licząc, że otwarcie ofert nastąpi 3.06.2019r a procedura wyłonienia Wykonawcy i podpisania umowy nastąpi najpóźniej do 17.06.2019r.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis pkt. 5 SIWZ w następujący sposób:

„5.1. Termin zakończenia robót 45 dni od daty podpisania umowy

5.2. Termin ostatecznego odbioru 59 dni od daty podpisania umowy.”

oraz zapis § 3 ust. 1 i 2 Istotnych postanowień umowy:

- „1. **Termin zakończenia robót 45 dni od daty podpisania umowy.**
2. Termin ostatecznego odbioru robót 59 dni od daty podpisania umowy.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż **zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:** na dzień **4 czerwca, godz. 13.00** (składanie) i **4 czerwca, godz. 13.15** (otwarcie ofert).

Załączniki:

1. Specyfikacje Techniczne,
2. TER