

### **WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Bugaj-Kozubiec w km 0+730 – 2+030”**.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania dla gotowej mieszanki AC8S 50/70 KR 3-4 wg WT-2 z 2014 r. Niestety PRD<sub>AIR</sub> na poziomie 9,0 % wymagane przez powyższe WT jest niemożliwe do uzyskania przy asfalcie 50/70 i przy zastosowaniu różnych rodzajów kruszyw. Z tego względu zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zastosowania mieszanki AC8S 50/70 KR 3-4 według wymagań WT 2 z 2010 r.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanki AC8S 50/70 KR3-4 według wymagań WT-2 z 2010r. Należy stosować się do wymagań WT-2 z 2014 r.