



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu**

WZDW.WZP.271-73/15

Poznań, 27.08.2015r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 na odc. Bachorzew – Lubinia Mała**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 25.06.2010r, nr 113, poz. 759 ze zmianami), wyjaśnia, co następuje:

**PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne zastosowanie mas mineralno-bitumicznych zgodnie z WT-2 2010?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mas mineralno-bitumicznych zgodnie z WT-2 2010. Należy zastosować masy mineralno-bitumiczne zgodnie z WT-2 2014.

