

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remonty częściowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśnia, co następuje:

### **PYTANIE:**

SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania dla mieszanki AC 8 S 50/70 KR 3-4 wg dokumentu WT 2 z 2014 r.

Informujemy że opracowanie receptury AC 8 S na asfalcie 50/70 dla KR 3-4 zgodnie z WT 2 2014 jest praktycznie niemożliwe ze względu na wymagany zapisem parametr  $PRD_{AIR}$  9,0. Z naszych doświadczeń podczas podjętych prób zaprojektowania mieszanki AC 8 S 50/70 KR 3-4 wg WT 2 2014 wynika że najniższe wartości koleinowania  $PRD_{AIR}$  mieszczą się na poziomie 10-12 %. W celu uzyskania wymaganego parametru koleinowania na poziomie 9,0 % konieczne jest zaprojektowanie mieszanki na asfalcie 50/70 zgodnie z wymaganiami WT 2 2010 r. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy ścieralnej: AC 8 S 50/70 KR 3-4 wg WT 2 2010.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy ścieralnej: AC 8 S 50/70 KR 3-4 wg WT 2 2010. Podtrzymujemy wymagania dla mieszanki warstwy ścieralnej: AC 8 S 50/70 KR 3-4 wg dokumentu WT 2 z 2014.