

# Zestawienie regulatorów przepływu

## PIWNICA

NR SALI	NAWIEW/WYWIEW	IŁOŚĆ POWIETRZA MAX [m3/h]	REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPŁYWU
PIWNICA			
52	N	600	TAK
	W	600	TAK
54	N	600	TAK
	W	600	TAK
55	N	600	TAK
	W	600	TAK
PARTER			
5	N	50	NIE
	W	50	NIE
2	N	750	TAK
	W	750	TAK
3	N	750	TAK
	W	750	TAK
4	N	750	TAK
	W	750	TAK
6	N	780	TAK
	W	780	TAK
9	N	550	TAK
	W	550	TAK
10	N	550	TAK
	W	550	TAK
27+28	N	390	NIE
	W	390	NIE
PIĘTRO 1			
34	N	100	NIE
	W	100	NIE
35	N	750	TAK
	W	750	TAK
36	N	750	TAK
	W	750	TAK
37	N	750	TAK
	W	750	TAK
38	N	750	TAK
	W	750	TAK
39	N	300	TAK
	W	300	TAK
43	N	550	TAK
	W	550	TAK
44	N	550	TAK
	W	550	TAK
45	N	550	TAK
	W	550	TAK
49	N	630	TAK

	W	630	TAK
50	N	930	TAK
	W	930	TAK

[illegible]

NIE	RVP-R 200	225
NIE	RVP-R 250	350
NIE	RVP-R 250	350