



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach**

RDW.SZ.271-21/17

Szamotuły, 10.03.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Oczyszczania studzienek ściekowych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach”.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy przedmiotowe postępowanie dotyczy:

- a) Czyszczenia krater deszczowych wraz z przykanalikami i studni na ciągu deszczówki
- b) Czyszczenia studni na sieci sanitarnej wraz z przykanalikami.

Odpowiedź:

Odpowiadamy, że przedmiotowe postępowanie dotyczy czyszczenia krater deszczowych wraz z przykanalikami i studni na ciągu deszczówki.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy studzienki mogą zostać oczyszczone ręcznie a przykanaliki i studnie przy użyciu samochodu WUKO metodą hydrodynamiczną (ciśnieniową)?

Odpowiedź:

Dopuszczamy ręczne czyszczenie studzienek z ciśnieniowym przepłukaniem przykanalików i studni.

