



LEGENDA:

- zjazd
- chodnik
- zieleń
- obrzeże betonowe 8x25x100[cm]
- krawężnik betonowy 20x30x100 [cm] - obniżony ze ściekiem zkostek betonowych
- krawężnik betonowy 20x30x100 [cm] ze ściekiem zkostek betonowych

I-I



Chodnik

kostka betonowa typu "Behaton" kolor szary / czerwony	*8cm*
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	*5cm*
podsypka piaskowa	*10cm*
	23cm

Zjazd

kostka betonowa typu "Behaton" kolor grafitowy	*8cm*
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	*3cm*
tłuczeń, łamany (wg opisu z tabeli) 0/63mm	*20cm*
podsypka piaskowa wsp. k min 8m/	*10cm*
	41cm

Wymagania dotyczące tłucznia łamanego:

nasiąkliwość:	*WA24 - 2*
mrozoodporność:	*F1*
ścieralność:	*LA ≤ 20*

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:25

Szczegół A



krawężnik betonowy 20x30x100 [cm]
na ławie betonowej C 12/15 - 0,14 m3/mb
ściek uliczny z kostek betonowych
na podsypce cementowo - piaskowej

Szczegół B



krawężnik betonowy 20x30x100 [cm] obniżony
na ławie betonowej C 12/15 - 0,13 m3/mb
ściek uliczny z kostek betonowych
na podsypce cementowo - piaskowej

Δi - podwyższenie krawężnika:
+2cm przejście dla pieszych i
zatoka parkingowa

Szczegół C



obrzeże betonowe 8x25x100[cm]
na ławie betonowej C 12/15 - 0,04 m3/mb

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61- 623 Poznań

OBIEKT: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241;
ul. Kotlarska i ul. Kościuszki w miejscowości Rogoźno.

RYSUNEK: Schemat konstrukcyjny zjazdów. Nr 4

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	IV 2015	
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKP/0247/ POOD/07	IV 2015	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		IV 2015	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ
Drogowa	DP	IV 2015		1: 100/25	